

<b>УТВЕРЖДАЮ</b> Директор ГКОУ АО «Школа-интернат № 1»  М.А. Лень « 30 » мая 2024 года
---

<b>СОГЛАСОВАНО</b> Заместитель директора по безопасности  И.С. Лунев « 30 » мая 2024 года
--

## Инструкция по пожарной безопасности

### 1. Общие требования пожарной безопасности

- 1.1 Территория лагеря должна постоянно содержаться в чистоте.
- 1.2 Эвакуационные проходы и лестницы не загромождать каким – либо оборудованием и предметами.
- 1.3 В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.
- 1.4 Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
- 1.5 Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 1.6 Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 1.7 По окончании работы работники лагеря должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

### 2. Запрещается

- 2.1 Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
- 2.2. Курить в помещениях учреждения.
- 2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.п. в чердачных помещениях.
- 2.4 Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и материалы.
- 2.5. Забивать гвоздями двери эвакуационных проходов.
- 2.6. Оставлять без присмотра включенные в сеть приборы.
- 2.7. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
- 2.8 Применять для освещения свечи, керосиновые лампы
- 2.9 Закрывать помещения по окончании рабочего дня без проведения тщательного осмотра их, выявления и устранения недостатков, могущих привести к пожару

### 3. При проведении мероприятий

- 3.1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно – массовых мероприятий в лагере несет руководитель
- 3.2 Перед началом проведения культурно – массовых мероприятий тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы, наличие и исправность средств пожаротушения
- 3.3. Все выявленные недостатки должны быть устраниены до начала культурно – массовых мероприятий
- 3.4. На время проведения культурно – массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство воспитателей

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- 3.5. Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие пожароопасные эффекты, могущие привести к пожару
- 3.6. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов
- 3.7. Полностью гасить свет во время спектаклей или представлений

#### 4. Действия при возникновении пожара.

- 4.1. Каждый работник, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.), ОБЯЗАН:
- 4.2. Немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону 01.
- 4.3. Четко назвать адрес: (**название**), место возникновения пожара, а также свою должность и фамилию.
- 4.4. Оповестить о пожаре других работников и поставить в известность начальника лагеря и администрацию школы
- 4.5. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать детей и персонал из помещения.
- 4.6. Покидая помещение закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма.
- 4.7. После эвакуации проверить наличие детей по спискам.
- 4.8. Организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в здании средствами пожаротушения

#### 5. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- 5.1. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации детей в безопасную зону
- 5.2. Исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям, инструктору по физической культуре, а также другим работникам лагеря нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации, эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь.
- 5.3. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания детей в опасной зоне, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах
- 5.4. Выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар.

Ознакомлены:

Ирина В.В. Коновалова  
Мария А.Х. Агаджанян  
М.А. Карсников  
Р.А. Чарчиль  
О.В. Коновалова  
Н.М. Лопотёва  
В.В. Мунтесова  
Е.В. Курнибова

Расимова Г.Д.  
Тасеева Н.Д. Радаев  
Рожкинцева Е.Д.  
Салакина Ю.Б. Р.  
Джабиев В.Б. Р.  
Курлеевов В.С. Р.  
Рогинская О.П. Р.  
Чемжалибеков Б.Б. Р.  
Бородова Гадж.  
Россищекая Н.Ф. Ресс  
Гришик М.А. Р.